



**wöhner**



## Sistema 60 mm

Barre Cu 20 x 5 (mm) - In 320 A (Sistema provato)				
Codice barra: 01 620				
Codice supporto: 01 495				
Interasse supporti (mm)	Icw (kA per 1s)	Ipk (kA)		
200	20	40	Valori della prova	NOTA: Il valore di Icw di 20 kA della prova è il valore limite calcolato per gli effetti termici di un guasto della durata di 1s e non per la resistenza meccanica del rame. Infatti dal calcolo risulta che tale valore può essere mantenuto fino ad un interasse di 500 mm fra i supporti.
250	20	40	Valori estrapolati con calcolo. NB Tutti i valori della tabella, anche quelli di prova, sono validi per qualsiasi numero di supporti (calcoli effettuati secondo norma CEI 11-26)	
300	20	40		
350	20	40		
400	20	40		
450	20	40		
500	20	40		
550	19	38		

### Barre Cu 20 x 5 (mm) - In 320 A

