



wöhner



Sistema 60 mm

Barre Cu triplo T - In 2500 A (Sistema provato)			
Codice barra: 01 187; 01 227			
Codice supporto: 01 232			
Interasse supporti (mm)	Icw (kA per 1s)	Ipk (kA)	
450	50	105	
Valori della prova			
500	47	99	Valori estrapolati con calcolo. NB Tutti i valori della tabella, anche quelli di prova, sono validi per 2 o 4 e più supporti a distanza uguale. Nel caso di 3 supporti a distanza uguale diminuire il valore di interasse del 15% circa oppure il valore di Icw del 10% circa (calcoli effettuati secondo norma CEI 11-26)
550	44	92	
600	41	86	
650	38,5	81	
700	36,5	77	

Barre Cu triplo T - In 2500 A

